



Trinkwasserschläuche für den zeitlich befristeten Einsatz müssen den hygienischen Anforderungen der KTW - Leitlinie des Umweltbundesamtes und dem DVGW - Arbeitsblatt W 270 entsprechen.

Zusätzlich sind für den rauen Baustellenbetrieb, die Anforderungen an die mechanischen Belastungen, gemäß der DVGW - Prüfgrundlage VP 549 und VP 550 zu erfüllen.

KEBI - Trinkwasserschläuche werden mit beiderseits Messing - Storzkupplungen, incl. KTW - geprüfter Dichtungen, auf Wunsch auch mit individueller Beschriftung geliefert.

<b>Material</b>	:	Thermoplastisches Polyurethan
<b>Anschluss</b>	:	Messing - Storzkupplungen mit KTW - Dichtung
<b>Größen</b>	:	A / 105, B / 75, C / 52, D / 25
<b>Längen</b>	:	10 Meter, 20 Meter oder auf Anfrage

**Vorteile:**

- Entspricht auch der alten UBA - Kategorie „A“
- Robuster Trinkwasserschlauch mit Messing - Storzkupplungen
- Alterungs- und ozonbeständiges Material
- Geprüft nach KTW - Leitlinie und DVGW W 270
- Aufschrift nach Kundenwunsch möglich

KEBI 10/ 2016