

**KEBI - Edelstahl -
Probeentnahmearmatur**

Die Trinkwasserverordnung gibt vor Probeentnahmestellen einzurichten, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dabei ist nicht nur die richtige Position in der Trinkwasserinstallation wichtig, sondern auch die Auswahl der geeigneten Probeentnahmearmatur.



KEBI - Probeentnahmearmaturen aus Edelstahl sind nach DVGW - Arbeitsblatt W 579 für Trinkwasser zugelassen und zur Probenahme mit Abflammen der Auslauftülle geeignet.

Vorteile:

- Armatur aus Edelstahl 1.4408 / 1.4401
- Dichtungen in der Armatur nach W270
- Totraumfreie Ausführung
- Kugelhahn - Armatur mit Außengewinde 1/2"
- Abflambare Edelstahl Tülle
- Nenndruck PN 16
- Max. Betriebstemperatur 130 Grad
- Zulassung für Trinkwasser nach DVGW W579